

Bescheinigung

über die energetische Bewertung nach FW 309 Teile 5 & 7

für Wärme aus dem AHKW Geiselbullach

des Gemeinsamen Kommunalunternehmens für Abfallwirtschaft AdöR (GfA)
Josef-Kistler-Weg 22, 82140 Olching

Der Gutachter bescheinigt im Auftrag des genannten Betreibers
dem Versorgungssystem folgende Kennzahlen:

		Deckungs- anteil DA	Pflichtanteil PA	Erfüllungs- grad EG
Anteil hocheffiziente KWK	Abfall	1,00	0,50	2,00
Anteil erneuerbare Energien	Biomasse	0,45	0,50	0,89
Anteil fossiles Heizöl		0,01		
Erfüllungsgrad der Fernwärme EG_{FW}				2,89

Die Anforderungen des § 44, GEG 2020 an die Wärme sind erfüllt?

JA

Der regenerative Anteil der Wärmeerzeugung liegt bei

0,447

Datenbasis: Betriebsdaten der Jahre 2018-2020,
Planung Stand 03/2021

gültig bis: 15.10.2028

ausgestellt am: 15.10.2021

von: Prof. Dr. Peter Loose

Peter Loose
Prof. Dr. rer. nat.
AGFW FW 609-008

Prof. Dr. rer. nat. Peter Loose

INGENIEURBÜRO PROF. DR. LOOSE GMBH
Gebäude- und Energietechnik - Fernwärme
Oranienstr. 37 - D 10999 Berlin - Tel. +49 30 615 90 01
Mobil +49 15 25 18 29 441
www.ib-loose.de

Bescheinigung

über die energetische Bewertung nach FW 309 Teile 1 & 7

für Wärme aus dem AHKW Geiselbullach

des Gemeinsamen Kommunalunternehmens für Abfallwirtschaft AdÖR (GfA)
Josef-Kistler-Weg 22, 82140 Olching

Der Gutachter bescheinigt im Auftrag des genannten Betreibers
dem Versorgungssystem folgende Kennzahlen:

Primärenergiefaktor FW 309-1:2021 (§ 22 Absatz 2 GEG)

-0,72

nach GEG zu verwenden:

Primärenergiefaktor nach Kappung (§ 22 Absatz 2 GEG)

0,26

Emissionsfaktor FW 309-1:2021 (Anlage 9 GEG)

0 g/kWh

Datenbasis: Betriebsdaten der Jahre 2018-2020,
Planung Stand 03/2021

gültig bis: 15.10.2028

ausgestellt am: 15.10.2021

von: Prof. Dr. Peter Loose



Peter Loose
Prof. Dr. rer. nat.
AGFW FW 609-008

Prof. Dr. rer. nat. Peter Loose
INGENIEURBÜRO PROF. DR. LOOSE GMBH
Gebäude- und Energietechnik - Fernwärme
Oranienstr. 37 - D 10999 Berlin - Tel. +49 30 615 90 01
Mobil +49 15 25 18 29 441
www.ib-loose.de